

LEGENDA:

1	PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VIESSMANN VITODENS 200 - W, Q = 5,9 - 23,7 kW	1 ks
2	STOJATÝ AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK TÚV VIESSMANN VITOCELL 100 - W, TYP CWG, V = 150 l	1 ks
3	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU FLAMCO FLEXCON C , V=35 l, PLNIACI TLAK p=1,0 bar	1 ks
4	ELEKTROMAGNETICKÁ ÚPRAVA VYKUROVACEJ VODY ANTICa++, DN 25	1 ks
5	ZABUDOVANÉ KOTLOVÉ ČERPADLO - SÚČASŤ DODÁVKY KOTLA TEPL. OBEH. ČERP. VIESSMANN	1 ks
6	POTRUBNÝ ODDELOVAČ - DODÁVKA ZTI	1 ks

LEGENDA:

PRIVODNE POTRUBIE

VRATNE POTRUBIE

E — EXPANZNE POTRUBIE

DOPLNOVACIE POTRUBIE

ZMENA DIMENZIE POTRUBIA

0,5 % SPAD POTRUBIA

SMER TOKU MEDIA

GK	GULOVY KOHUT	AOV	AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL		
EUK	ELEKTRICKA UZATVARACIA KLAPKA	VK	VYPUSTACI KOHUT, STN 13 7061		
PVP	POISTNY VENTIL PRUZINOVY	T	TEPLOMER 0 - 100 st.C		
SV	SPATNY VENTIL	M	TLAKOMER 0 - 0,4 MPa TLAKOMEROVY KOHUT		
SK	SPATNA KLAPKA MEDZIPRIRUBOVA	RV	REGULACNY VENTIL		
F	FILTER S VYMENNOU VLOZKOU				
ZP	ZASLEPOVACIA PRIRUBA				



ČASŤ: VYKUROVANIE

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

AUTOR	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL
	ING. P. BENDIK	ING. P. BENDIK	

THERM G A S
HVIEZDOSLAVOVA 363/38
058 01 P O P R A D
ICO: 306 44 259
TEL.CIS: 052/7734285

INVESTOR	OBEC HUNCOVCE, okr. KEŽMAROK
MIESTO STAVBY	HUNCOVCE, okr. KEŽMAROK
STAVBA	**HUNCOVCE, ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRÍSTAVBA UČEBNOVÉHO BLOKU - 1. ETAPA**
OBJEKT	SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT
OBSAH VYKRESU	SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE

DATUM	JÚN 2015
ZMENA	
STUPEN	PROJEKT PRE SP
ZAK. CISLO	1153/1715
ARCH. CISLO	
FORMAT	2A4
MIERKA	-
VYKRES CISLO	02