



LEGENDA PRÍSTROJOV:

	NÁSTENNÉ SVETIDLO, ŽIAROVKA 60W
	SVETIDLO STROPNÉ, ŽIAROVKA, 60W
	ZÁSUVKA 230V
	VYPÍNAČ RADENIE R1
	VYPÍNAČ RADENIE R6
	KÁBEL PRE OSVETLENIE – CYKY-J 3x1,5
	KÁBEL PRE OSVETLENIE – CYKY-J 5x1,5
	KÁBEL PRE ZÁSUVKY – CYKY-J 3x2,5



NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3/N/PE AC 400V/230V 50Hz, TN-C-S
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM: PODLA STN 332000-4-41/2007
 OCHRANNÉ OPATRENIA: – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
 411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE
 411.3.1.1 OCHRANNÉ UZEMNENIE
 411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE
 411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE
 411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA
 412 OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
 OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM):
 A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
 A.2 ZÁBRANY ALEBO KRYTY

VONKAJŠIE VPLYVY: – DRUH III A VI PODLA NZA.1.6. STN 332000-5-51

SO-01: HLAVNÝ OBJEKT ELEKTRO

Autor : ING. P. JURČO	Iglu projekt s. r. o. Hlavná 363/82 059 14 Spišský Štiavnik Mobil: 0918 675 985 Tel: 00421-52-7785702 ondrej.galovic@neunet.sk	
Zodp.projektant : ING. O. GALOVIČ		
Vypracoval : MGR. R. ILAŠ	Dátum : 07/2015	Stupeň : RP
Objednávateľ : OBEC HUNCOVCE	Práca : ELEKTRO	Formát : 1 A4
HUNCOVCE, ZÁKLADNÁ ŠKOLA – – PRÍSTAVBA UČEBŇOVÉHO BLOKU-I.ETAPA	Č.akcie:	
Obsah:	Vykres:	
PÔDORYS PODKROVIA	mierka: 1:100	
	72/15	
	EL-2	