

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50600075

Blatt Sheet
0003

Ihr Zeichen Client Reference
C.P

Unser Zeichen Our Reference
01-AZ-CN2266DN 006

Ausstellungsdatum Date of Issue
04.07.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstr. 1
35108 Allendorf (Eder)
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
040-0002146145

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111274057

Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Same as Page 0001-0002

In addition:

Type Designation:

Max. System Voltage: up to 1500 VDC (Voc at STC):

With ½ cut of N-type mono c-Si cells:

Vitovolt 300 Mxxx AP

(xxx=430-465, in steps of 5, 108 cells)

Vitovolt 300 Mxxx AP Blackframe

(xxx=430-465, in steps of 5, 108 cells)

Vitovolt 300 Mxxx AP Allblack

(xxx=425-455, in steps of 5, 108 cells)

xxx represents output power in Wp

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. Matthias Grzam