

05 Giugno 2025

**Ufficio tecnico**

Interlocutore: Francesco Zaramella

Email: [zaaf@viessmann.com](mailto:zaaf@viessmann.com)

**Oggetto: Test alla grandine pannelli Vitovolt 300-DG M-AO / AR e Vitovolt 250-DG M-AS con doppio vetro da 2 mm**

Con la presente dichiariamo che i seguenti pannelli:

Vitovolt 300-DG Mxxx AO

Vitovolt 300-DG Mxxx AR

Vitovolt 250-DG Mxxx AS

sono stati sottoposti a specifici test di resistenza alla grandine secondo la normativa IEC 61215, con sfere di ghiaccio del diametro di 45 mm lanciate ad una velocità di 30,8 m/s.

