

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

PV 50669757 0001

Berichtsnummer Report No.:

CN23ASBT 016

Genehmigungsinhaber License Holder:

Viessmann Climate Solutions
GmbH & Co. KG
Viessmannstr. 1
35108 Allendorf (Eder)
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

3 Fertigungsstätten auf Folgeseiten
Listing of 3 factories on following pages

Prüfzeichen Test Mark:

Geprüft nach Tested according to:

IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021
IEC 61730-1:2023
IEC 61730-2:2023
EN IEC 61215-1:2021
EN IEC 61215-1-1:2021
EN IEC 61215-2:2021
EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-2:2018

Geräteidentifikation
Product Identification

Produkt: PV Module
Product:

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten: Class II acc. to IEC 61140
Technical Data: For other ratings, refer to the test report.

Gültig bis: 2029-09-28
Date of expiry:

Gültig ab: 2025-03-25
Valid from:

Ausstellungsdatum: 2025-03-25
Date of issue:

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Angela Yao



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

PV 50669757 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN23ASBT 016

Produkt *Product:* PV Module

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Max. system voltage: up to 1500 VDC (Voc at STC):

With 1/2 cut mono bifacial c-Si cells:

Vitovolt 300-DG Mxxx HC blackframe

(xxx=425-460, in steps of 5, 108 cells, Pmax@BNPI=470-508)

xxx represents output power in Wp

Remarks:

Fire Rating: Class A (According to UL 790)

Safety Factors: 1.5

Design Load (Refer to test report for details of corresponding materials and installation methods):

2400 Pa (downward) / 1600 Pa (upward)

3600 Pa (downward) / 2400 Pa (upward)

3600 Pa (downward) / 1600 Pa (upward)

Conditions:

The product test is voluntarily according to technical regulations.

Any change of the design, materials, components or processing may require the repetition of some of the qualification tests in order to retain type approval.



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
PV 50669757 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
CN23ASBT 016

Produkt *Product:*
PV Module

Fertigungsstätten *Factories:*

1 040-0002142067

2 040-0002509811

3 040-0002546491

