

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA NORMA CEI 0-21**1) Tipologia di apparecchiatura cui si riferisce l'autocertificazione**

COSTRUTTORE: Viessmann Climate Solutions SE - Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf, Germany

TIPO APPARECCHIATURA: Dispositivo di conversione statica, Dispositivo di interfaccia, Protezione di interfaccia

Modello inverter	Versione firmware	Numero di fasi	Potenza nominale [kW]
Viessmann Hybrid Inverter 3.6B-1 / 3.6-B1	020210 e superiori	Monofase	3,6
Viessmann Hybrid Inverter 5.0B-1 / 5.0-B1	020210 e superiori	Monofase	5
Viessmann Hybrid Inverter 6.0B-1 / 6.0-B1	020210 e superiori	Monofase	6

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale

2) Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi fascicoli di prova

Fascicoli di prova n°	CN22E07A 011
Emessi da	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.
Accreditamento	CNAS n° L3038

Gli inverter suddetti sono certificati in combinazione con le seguenti batterie al litio:

Marca	Modello	Tecnologia	Capacità di accumulo nominale [kWh]	Numero di moduli batteria
Viessmann Climate Solutions SE	Viessmann Battery HV5-A	Ioni di Litio LFP	da 5 a 40	da 1 a 8

Caratteristiche del sistema di accumulo:

Marca	Viessmann Climate Solutions SE							
Modello	Viessmann Battery HV5-A							
Numero moduli batteria	1	2	3	4	5	6	7	8
Tensione nominale [V]	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2
Capacità di accumulo nominale [kWh]	5	10	15	20	25	30	35	40
CUS Capacità utile del sistema di accumulo [kWh]	5	10	15	20	25	30	35	40
Viessmann Hybrid Inverter 3.6B-1 / 3.6-B1								
Potenza nominale del sistema di accumulo [kW]	3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Potenza di scarica nominale/massima [kW]	3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Potenza di carica nominale/massima [kW]	3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Viessmann Hybrid Inverter 5.0B-1 / 5.0-B1								
Potenza nominale del sistema di accumulo [kW]	3	5	5	5	5	5	5	5
Potenza di scarica nominale/massima [kW]	3	5	5	5	5	5	5	5

Potenza di carica nominale/massima [kW]	3	5	5	5	5	5	5	5
Viessmann Hybrid Inverter 6.0B-1 / 6.0-B1								
Potenza nominale del sistema di accumulo [kW]	3	6	6	6	6	6	6	6
Potenza di scarica nominale/massima [kW]	3	6	6	6	6	6	6	6
Potenza di carica nominale/massima [kW]	3	6	6	6	6	6	6	6

3) Dichiarazione di conformità alle prescrizioni CEI 0-21: 2022-03, V1:2022-11, V2:2024-01

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto Christian Pöller, residente in Mittelstraße 25, 35066 Frankenberg/Eder Germany, numero carta d'identità L634XMWKH, in qualità di responsabile R&D/QM della società Viessmann Climate Solutions SE, con sede in Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Germany e partita IVA numero DE111845525.

DICHIARA

Che gli inverter di propria costruzione di cui al punto 1, sono conformi alle prescrizioni contenute nella norma CEI 0-21: 2022-03, V1:2022-11, V2:2024-01


Allendorf, 18-03-2025

Al Bole

VIESSMANN

Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)

Informativa ai sensi dell'art. 13D. Leg. 196/2003: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY PERSONALAUSWEIS IDENTITY CARD / CARTE D'IDENTITE		L634XMWKH	Registrierter Name / Registered Name BRAUN Geburtsdatum / Date of Birth 179 cm Geburtsort / Place of Birth 11.04.18	Anrede / Address 35066 FRANKENBERG (EDER) FRIEDRICHSHAUSEN MITTELSTRASSE 25
	Vorname / Given Name / Prénom CHRISTIAN Geburtsdatum / Date of Birth 07.03.1971 Geburtsort / Place of Birth / Lieu de naissance KORBACH		Staatsangehörigkeit / Nationalité DEUTSCH	Identifizierungsmittel / Identification  STADT FRANKENBERG (EDER)	Unterschrift / Signature 

CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50656594 0001

Report No.: CN22E07A 011

Holder: Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstr. 1
35108 Allendorf (Eder)
Germany

Product: PV-Inverter
(Grid-Interactive Inverter With Storage Battery System)

Identification: Type Designation : Viessmann Hybrid Inverter 3.6B-1 ,
Viessmann Hybrid Inverter 5.0B-1 ,
Viessmann Hybrid Inverter 6.0B-1 ,
Viessmann Hybrid Inverter 3.6-B1 ,
Viessmann Hybrid Inverter 5.0-B1 ,
Viessmann Hybrid Inverter 6.0-B1

Continued on page 0002

Tested acc. to: CEI 0-21:2022-03
CEI 0-21;V1:2022-11
CEI 0-21;V2:2024-01

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Durch die DAkkS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

Date 05.12.2024

A. Chen

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50656594 0002

Report No.: CN22E07A 011

Holder: Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstr. 1
35108 Allendorf (Eder)
Germany

Product: PV-Inverter
(Grid-Interactive Inverter With Storage Battery System)

Identification: As page 0001 continuation
Serial Number : 76000EHU249W0001
Firmware Version : 020210
Remark(s) : The product maybe installed with
Viessmann Battery HV5-A storage
battery system. Refer to report
CN22E07A 011 for details.

Tested acc. to: CEI 0-21:2022-03
CEI 0-21;V1:2022-11
CEI 0-21;V2:2024-01

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Durch die DAkkS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

Date 05.12.2024

A. Chen



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

OGGETTO: Dichiarazione di conformita aila normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50656594 0001-0002

Page 1/3

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Titolare della licenza
License Holder

Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstr. 1 35108 Allendorf (Eder) Germany

Modello/Tipo Model/Type	Viessmann Hybrid Inverter 3.6B-1, Viessmann Hybrid Inverter 3.6-B1 with Viessmann Battery HV5-A storage battery system							
	HV5-A*1/ 51.2V	HV5-A*2/ 51.2V	HV5-A*3/ 51.2V	HV5-A*4/ 51.2V	HV5-A*5/ 51.2V	HV5-A*6/ 51.2V	HV5-A*7/ 51.2V	HV5-A*8/ 51.2V
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]	3600							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	3960							
Numero di unità batteria Number of battery unit	1	2	3	4	5	6	7	8
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	3000	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	3000	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	5	10	15	20	25	30	35	40
Modello/Tipo Model/Type	Viessmann Hybrid Inverter 5.0B-1, Viessmann Hybrid Inverter 5.0-B1 with Viessmann Battery HV5-A storage battery system							
	HV5-A*1/ 51.2V	HV5-A*2/ 51.2V	HV5-A*3/ 51.2V	HV5-A*4/ 51.2V	HV5-A*5/ 51.2V	HV5-A*6/ 51.2V	HV5-A*7/ 51.2V	HV5-A*8/ 51.2V
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]	5000							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	5500							
Numero di unità batteria Number of battery unit	1	2	3	4	5	6	7	8
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	3000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	3000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	5	10	15	20	25	30	35	40



TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany



OGGETTO: Dichiarazione di conformita aila normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01
"Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01
"Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50656594 0001-0002

Page 2/3

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Titolare della licenza
License Holder

Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstr. 1 35108 Allendorf (Eder) Germany

Modello/Tipo Model/Type	Viessmann Hybrid Inverter 6.0B-1, Viessmann Hybrid Inverter 6.0-B1 with Viessmann Battery HV5-A storage battery system							
	HV5-A*1/ 51.2V	HV5-A*2/ 51.2V	HV5-A*3/ 51.2V	HV5-A*4/ 51.2V	HV5-A*5/ 51.2V	HV5-A*6/ 51.2V	HV5-A*7/ 51.2V	HV5-A*8/ 51.2V
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]	6000							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	6600							
Numero di unità batteria Number of battery unit	1	2	3	4	5	6	7	8
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	3000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	3000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	5	10	15	20	25	30	35	40



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01

"Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01

"Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50656594 0001-0002

Page 3/3

^(*) The inverter have a PV input and AC output with the batteries system and it's compliant to Annex A, B and Bbis of standard CEI 0-21
The nominal charging and discharging power can be reached only according with a minimum number of battery modules connected to the inverter with limitation of the inverter's capability.

Firmware release 020210
Firmware

Numero di Fasi Monofase
Number of phases Single Phase

Note Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.
Remarks The device is capable to limit the I_{dc} to 0,5% of the nominal current.

laboratorio di prova TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.
Test laboratory Accreditation CNAS no. L3038

Esaminati I Fascicoli Prove N.: CN22E07A 011 emesso da TÜV Rheinland (Shanghai) S.r.l.
Having assessed the Test Files N. CN22E07A 011 issued by TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

Si dichiara che i prodotti indicati soddisfano i requisiti della CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01
"Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"
We declare that the products indicated meet the requirements laid down by CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01
"Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Validità della Dichiarazione
Validity of the Declaration

Questa Dichiarazione è valida per i prodotti indicate, così come descritti nei Fascicoli citati.
Nuovi requisiti o emendamenti a requisiti esistenti, così come modifiche al prodotto, possono implicare nuove verifiche e certificazioni.
This Declaration is valid only for the products indicated herein, as described in the Files mentioned. New requirements or amendment to existing ones, or modifications to the product, may imply re-verification and re-certification.

Data: 05.12.2024
Date:

Firma
Signature :



A. Chen
Certificatore

