

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA NORMA CEI 0-21

1) Tipologia di apparecchiatura cui si riferisce l'autocertificazione

COSTRUTTORE: Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG - Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf, Germany

TIPO APPARECCHIATURA: Dispositivo di conversione statica, Dispositivo di interfaccia, Protezione di interfaccia

Modello inverter	Versione firmware	Numero di fasi	Potenza nominale [kW]
Viessmann Hybrid Inverter 15.0G-3	000000 e superiori	Trifase	15
Viessmann Hybrid Inverter 20.0G-3	000000 e superiori	Trifase	20
Viessmann Hybrid Inverter 25.0G-3	000000 e superiori	Trifase	25
Viessmann Hybrid Inverter 29.9G-3	000000 e superiori	Trifase	29,9
Viessmann Hybrid Inverter 30.0G-3	000000 e superiori	Trifase	30

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale

2) Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi fascicoli di prova

Fascicoli di prova n°	CN2388T3 013
Emessi da	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.
Accreditamento	CNAS n° L3038

Gli inverter suddetti sono certificati in combinazione con le seguenti batterie al litio:

Marca	Modello	Tecnologia	Capacità di accumulo nominale [kWh]	Numero di moduli batteria
Viessmann Climate Solutions SE	Viessmann Battery HV5-A	Ioni di Litio LFP	da 5 a 40	da 1 a 8

Caratteristiche del sistema di accumulo:

Capacità di accumulo da 5 a 40 kWh per tutte le taglie di inverter

Marca	Viessmann Climate Solutions SE							
Modello	Viessmann Battery HV5-A							
Numero moduli batteria	1	2	3	4	5	6	7	8
Tensione nominale [V]	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2
Capacità di accumulo nominale [kWh]	5	10	15	20	25	30	35	40
CUS Capacità utile del sistema di accumulo [kWh]	5	10	15	20	25	30	35	40
Viessmann Hybrid Inverter 15.0G-3								
Potenza nominale del sistema di accumulo [kW]	2,85	5,7	8,55	11,4	14,2	15	15	15
Potenza di scarica nominale/massima [kW]	2,85	5,7	8,55	11,4	14,2	15	15	15
Potenza di carica nominale/massima [kW]	3,15	6,3	9,45	12,6	15	15	15	15
Viessmann Hybrid Inverter 20.0G-3								

Potenza nominale del sistema di accumulo [kW]	2,85	5,7	8,55	11,4	14,2	17,1	19,9	20
Potenza di scarica nominale/massima [kW]	2,85	5,7	8,55	11,4	14,2	17,1	19,9	20
Potenza di carica nominale/massima [kW]	3,15	6,3	9,45	12,6	15	18,9	20	20
Viessmann Hybrid Inverter 25.0G-3								
Potenza nominale del sistema di accumulo [kW]	2,85	5,7	8,55	11,4	14,2	17,1	20	22,8
Potenza di scarica nominale/massima [kW]	2,85	5,7	8,55	11,4	14,2	17,1	20	22,8
Potenza di carica nominale/massima [kW]	3,15	6,3	9,45	12,6	15	18,9	22	25
Viessmann Hybrid Inverter 29.9G-3/30.0G-3								
Potenza nominale del sistema di accumulo [kW]	2,85	5,7	8,55	11,4	14,2	17,1	20	22,8
Potenza di scarica nominale/massima [kW]	2,85	5,7	8,55	11,4	14,2	17,1	20	22,8
Potenza di carica nominale/massima [kW]	3,15	6,3	9,45	12,6	15	18,9	22,2	25,2

Capacità di accumulo da 45 a 80 kWh solo per Viessmann Hybrid Inverter 25.0G-3/29.9G-3/30.0G-3

Marca	Viessmann Climate Solutions SE							
Modello	Viessmann Battery HV5-A							
Numero moduli batteria	9	10	11	12	13	14	15	16
Tensione nominale [V]	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2
Capacità di accumulo nominale [kWh]	45	50	55	60	65	70	75	80

CUS Capacità utile del sistema di accumulo [kWh]	45	50	55	60	65	70	75	80
Viessmann Hybrid Inverter 25.0G-3								
Potenza nominale del sistema di accumulo [kW]	25	25	25	25	25	25	25	25
Potenza di scarica nominale/massima [kW]	25	25	25	25	25	25	25	25
Potenza di carica nominale/massima [kW]	25	25	25	25	25	25	25	25
Viessmann Hybrid Inverter 29.9G-3/30.0G-3								
Potenza nominale del sistema di accumulo [kW]	25,6	28,5	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
Potenza di scarica nominale/massima [kW]	25,6	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
Potenza di carica nominale/massima [kW]	28,3	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9


3) Dichiarazione di conformità alle prescrizioni CEI 0-21: 2022-03, V1:2022-11, V2:2024-01

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto Christian Pöller, residente in Mittelstraße 25, 35066 Frankenberg/Eder Germany, numero carta d'identità L634XMWKH, in qualità di responsabile R&D/QM della società Viessmann Climate Solutions SE, con sede in Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Germany e partita IVA numero DE111845525.

DICHIARA

Che gli inverter di propria costruzione di cui al punto 1, sono conformi alle prescrizioni contenute nella norma CEI 0-21: 2022-03, V1:2022-11, V2:2024-01

Allendorf, 21-05-2025

 
 Viessmann Climate Solution
 GmbH & Co. KG
 Viessmannstraße 1
 35108 Allendorf (Eder)

CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50677017 0001

Report No.: CN2388T3 015

Holder: Viessmann Climate Solutions
GmbH & Co. KG
Viessmannstr. 1
35108 Allendorf (Eder)
Germany

Product: PV-Inverter
(Hybrid Inverter With Battery Storage System) 

Identification: Type Designation : Viessmann Hybrid Inverter xxG-3
(xx=15.0, 20.0, 25.0, 29.9, 30.0)
Firmware Version : 000000
Remark : Refer to report CN2388T3 015 for details.

Tested acc. to: CEI 0-21:2022-03
CEI 0-21;V1:2022-11
CEI 0-21;V2:2024-01

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Durch die DAKKS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

Date 21.05.2025


A. Chen

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

OGGETTO: Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11, CEI 0-21;V2:2024-01
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11, CEI 0-21;V2:2024-01
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50677017 0001

Page 1/5

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Titolare della licenza
License Holder

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG
Viessmannstr. 1 35108 Allendorf (Eder), Germany

Viessmann Hybrid Inverter 15.0G-3 with storage battery system of Viessmann Battery HV5-A series								
Modello/Tipo Model/Type	Viessman n Battery HV5- A*1/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*2/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*3/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*4/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*5/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*6/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*7/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*8/51.2 V
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	15000							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	16500							
Numero di unità batteria Number of battery unit	1	2	3	4	5	6	7	8
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	2850	5700	8550	11400	14200	15000	15000	15000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	3150	6300	9450	12600	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	5	10	15	20	25	30	35	40
Viessmann Hybrid Inverter 20.0G-3 with storage battery system of Viessmann Battery HV5-A series								
Modello/Tipo Model/Type	Viessman n Battery HV5- A*1/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*2/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*3/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*4/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*5/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*6/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*7/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*8/51.2 V
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	20000							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	22000							
Numero di unità batteria Number of battery unit	1	2	3	4	5	6	7	8
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	2850	5700	8550	11400	14200	17100	19900	20000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	3150	6300	9450	12600	15000	18900	20000	20000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	5	10	15	20	25	30	35	40



TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg Germany

OGGETTO: Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11, CEI 0-21;V2:2024-01
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11, CEI 0-21;V2:2024-01
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50677017 0001

Page 2/5

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Titolare della licenza
License Holder

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG
Viessmannstr. 1 35108 Allendorf (Eder), Germany

Viessmann Hybrid Inverter 25.0G-3 with storage battery system of Viessmann Battery HV5-A series								
Modello/Tipo Model/Type	Viessman n Battery HV5- A*1/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*2/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*3/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*4/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*5/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*6/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*7/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*8/51.2 V
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	25000							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	27500							
Numero di unità batteria Number of battery unit	1	2	3	4	5	6	7	8
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	2850	5700	8550	11400	14200	17100	20000	22800
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	3150	6300	9450	12600	15000	18900	22000	25000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	5	10	15	20	25	30	35	40
Viessmann Hybrid Inverter 25.0G-3 with storage battery system of Viessmann Battery HV5-A series								
Modello/Tipo Model/Type	Viessman n Battery HV5- A*9/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*10/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*11/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*12/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*13/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*14/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*15/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*16/51.2 V
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	25000							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	27500							
Numero di unità batteria Number of battery unit	9	10	11	12	13	14	15	16
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	45	50	55	60	65	70	75	80



TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

OGGETTO: Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11, CEI 0-21;V2:2024-01
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11, CEI 0-21;V2:2024-01
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50677017 0001

Page 3/5

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Titolare della licenza License Holder	Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG Viessmannstr. 1 35108 Allendorf (Eder), Germany							
	Viessmann Hybrid Inverter 29.9G-3 with storage battery system of Viessmann Battery HV5-A series							
Modello/Tipo Model/Type	Viessman n Battery HV5- A*1/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*2/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*3/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*4/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*5/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*6/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*7/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*8/51.2 V
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]	29900							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	29900							
Numero di unità batteria Number of battery unit	1	2	3	4	5	6	7	8
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	2850	5700	8550	11400	14200	17100	20000	22800
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	3150	6300	9450	12600	15000	18900	22000	25200
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	5	10	15	20	25	30	35	40
	Viessmann Hybrid Inverter 29.9G-3 with storage battery system of Viessmann Battery HV5-A series							
Modello/Tipo Model/Type	Viessman n Battery HV5- A*9/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*10/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*11/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*12/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*13/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*14/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*15/51.2 V	Viessman n Battery HV5- A*16/51.2 V
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]	29900							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	29900							
Numero di unità batteria Number of battery unit	9	10	11	12	13	14	15	16
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	25600	28500	29900	29900	29900	29900	29900	29900
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	28300	29900	29900	29900	29900	29900	29900	29900
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	45	50	55	60	65	70	75	80



TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg, Germany

OGGETTO: Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11, CEI 0-21;V2:2024-01
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11, CEI 0-21;V2:2024-01
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50677017 0001
Page 4/5

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Titolare della licenza License Holder	Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG Viessmannstr. 1 35108 Allendorf (Eder), Germany							
	Viessmann Hybrid Inverter 30.0G-3 with storage battery system of Viessmann Battery HV5-A series							
Modello/Tipo Model/Type	Viessmann Battery HV5-A*1/51.2 V	Viessmann Battery HV5-A*2/51.2 V	Viessmann Battery HV5-A*3/51.2 V	Viessmann Battery HV5-A*4/51.2 V	Viessmann Battery HV5-A*5/51.2 V	Viessmann Battery HV5-A*6/51.2 V	Viessmann Battery HV5-A*7/51.2 V	Viessmann Battery HV5-A*8/51.2 V
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	30000							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	33000							
Numero di unità batteria Number of battery unit	1	2	3	4	5	6	7	8
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	2850	5700	8550	11400	14200	17100	20000	22800
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	3150	6300	9450	12600	15000	18900	22000	25200
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	5	10	15	20	25	30	35	40
	Viessmann Hybrid Inverter 30.0G-3 with storage battery system of Viessmann Battery HV5-A series							
Modello/Tipo Model/Type	Viessmann Battery HV5-A*9/51.2 V	Viessmann Battery HV5-A*10/51.2 V	Viessmann Battery HV5-A*11/51.2 V	Viessmann Battery HV5-A*12/51.2 V	Viessmann Battery HV5-A*13/51.2 V	Viessmann Battery HV5-A*14/51.2 V	Viessmann Battery HV5-A*15/51.2 V	Viessmann Battery HV5-A*16/51.2 V
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	30000							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	33000							
Numero di unità batteria Number of battery unit	9	10	11	12	13	14	15	16
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	25600	28500	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	28300	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	45	50	55	60	65	70	75	80



TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11, CEI 0-21;V2:2024-01, CEI 0-21;V2/EC:2024-03 e CEI 0-21;V2/EC2:2025-02

“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11, CEI 0-21;V2:2024-01, CEI 0-21;V2/EC:2024-03 and CEI 0-21;V2/EC2:2025-02

“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50677017 0001

Page 5/5

^(*) The inverter have a PV input and AC output with the batteries system and it's compliant to Annex A, B and Bbis of standard CEI 0-21
The nominal charging and discharging power can be reached only according with a minimum number of battery modules connected to the inverter with limitation of the inverter's capability.

Firmware release 000000
Firmware

Numero di Fasi Trifase
Number of phases Three Phases

Note Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.
Remarks The device is capable to limit the I_{dc} to 0,5% of the nominal current.

laboratorio di prova TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.
Test laboratory Accreditation CNAS no. L3038

Esaminati I Fascicoli Prove N.: CN2388T3 015 emesso da TÜV Rheinland (Shanghai) S.r.l.
Having assessed the Test Files N. CN2388T3 015 issued by TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

Si dichiara che i prodotti indicati soddisfano i requisiti della CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11, CEI 0-21;V2:2024-01
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”
We declare that the products indicated meet the requirements laid down by CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11, CEI 0-21;V2:2024-01
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Validità della Dichiarazione
Validity of the Declaration

Questa Dichiarazione è valida per i prodotti indicate, così come descritti nei Fascicoli citati.
Nuovi requisiti o emendamenti a requisiti esistenti, così come modifiche al prodotto, possono implicare nuove verifiche e certificazioni.

This Declaration is valid only for the products indicated herein, as described in the Files mentioned. New requirements or amendment to existing ones, or modifications to the product, may imply re-verification and re-certification.

Data: 21.05.2025
Date:

Firma
Signature:

A.Chen
Certificatore

