

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA NORMA CEI 0-21

1) Tipologia di apparecchiatura cui si riferisce l'autocertificazione

COSTRUTTORE: Viessmann Climate Solutions SE - Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf, Germany

TIPO APPARECCHIATURA: Dispositivo di conversione statica, Dispositivo di interfaccia,
Protezione di interfaccia

Modello inverter	Versione firmware	Numero di fasi	Potenza nominale [kW]
Viessmann PV Inverter 8D-3	1.06.06.01 e superiori	Trifase	8
Viessmann PV Inverter 10D-3	1.06.06.01 e superiori	Trifase	10
Viessmann PV Inverter 12D-3	1.06.06.01 e superiori	Trifase	12
Viessmann PV Inverter 15D-3	1.06.06.01 e superiori	Trifase	15
Viessmann PV Inverter 17D-3	1.06.06.01 e superiori	Trifase	17
Viessmann PV Inverter 20D-3	1.06.06.01 e superiori	Trifase	20

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale

2) Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi fascicoli di prova

Fascicoli di prova n°	CN22MQ4K 005
Emessi da	TÜV Rheinland (Shanghai) S.r.l.
Accreditamento	CNAS, certificato n° L3038

3) Dichiarazione di conformità alle prescrizioni CEI 0-21: 2022-03, V1:2022-11

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto Christian Pöller, residente in Mittelstraße 25, 35066 Frankenberg/Eder Germany, numero carta d'identità L634XMWKH, in qualità di responsabile R&D/QM della società Viessmann Climate Solutions SE, con sede in Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Germany e partita IVA numero DE111845525.

DICHIARA

Che gli inverter di propria costruzione di cui al punto 1, sono conformi alle prescrizioni contenute nella norma CEI 0-21: 2022-03, V1:2022-11

Allendorf, 30-01-2024




 Viessmann Climate Solutions SE
 Viessmannstraße 1
 35109 Allendorf (Eder)

Informativa ai sensi dell'art. 13D. Leg. 196/2003: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY / FÖDERALE REPUBLIK ALLEMANIE PERSONALAUSWEIS IDENTITY CARD / CARTE D'IDENTITE		L634XMWKH	
Name: S. Christian PÖLLER Vorname(s) Given name(s): CHRISTIAN		Height: 1.68 m of 5'6" (5'6" 1/2) BRAUN Color: brown / brun 179 cm Date of Birth: 11.04.18 Issued: 11.04.18	
Date of Birth: 07.03.1971 Nationality: DEUTSCH Place of Birth: KORBACH		Address: 35066 FRANKENBERG (EDER) FRIEDRICHSHAUSEN MITTELSTRASSE 25	
Date of Validity: 10.04.2028 ID Number: 018591		Signature: <i>[Signature]</i> Date of Issue: 11.04.18	

CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50608909 0001

Report No.: CN22MQ4K 005

Holder: Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstr. 1
35108 Allendorf
Deutschland

Product: PV-Inverter
(Grid-Connected PV Inverter)

Identification: Type Designation : Viessmann PV Inverter xxD-3
(xx=8, 10, 12, 15, 17, 20)
Serial Number : 2020KDTB23AW0001
Firmware Version : V1.06.06.01
Remark : Refer to report CN22MQ4K 005 for details.

Tested acc. to: CEI 0-21:2022-03
CEI 0-21; V1:2022-11

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Durch die DAkkS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

Date 03.12.2023


A. Chen

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50608909 0001

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
Manufacturer

Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstr. 1 35108 Allendorf Germany

Modello/Tipo
Model/Type

Potenza Attiva Nominale (P_{NINV})
Nominal Power
[kW]

Max. Potenza Apparente (S_{MAX})
Maximum Apparent Power
[kVA]

Viessmann PV Inverter 8D-3
Viessmann PV Inverter 10D-3
Viessmann PV Inverter 12D-3
Viessmann PV Inverter 15D-3
Viessmann PV Inverter 17D-3
Viessmann PV Inverter 20D-3

8.0
10.0
12.0
15.0
17.0
20.0

8.8
11.0
13.2
16.5
18.7
22.0

(*) The inverter have a PV input and AC output with the batteries system and it's compliant to Annex A, B and Bbis of standard CEI 0-21
The nominal charging and discharging power can be reached only according with a minimum number of battery modules connected to the inverter with limitation of the inverter's capability.

Firmware release
Firmware

V1.06.06.01

Numero di Fasi
Number of phases

3/N/PE

Note
Remarks

Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.
The device is capable to limit the I_{dc} to 0,5% of the nominal current.

laboratorio di prova
Test laboratory

TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.
Accreditation CNAS no. L3038

Certificate No.: A3 50608909 0001

Page 2/2

Esaminati I Fascicoli Prove N.: CN22MQ4K 005 emesso da TÜV Rheinland (Shanghai) S.r.l.
Having assessed the Test Files N. CN22MQ4K 005 issued by TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

Si dichiara che i prodotti indicati soddisfano i requisiti della CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

We declare that the products indicated meet the requirements laid down by CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Validità della Dichiarazione
Validity of the Declaration

Questa Dichiarazione è valida per i prodotti indicate, così come descritti nei Fascicoli citati. Nuovi requisiti o emendamenti a requisiti esistenti, così come modifiche al prodotto, possono implicare nuove verifiche e certificazioni.

This Declaration is valid only for the products indicated herein, as described in the Files mentioned. New requirements or amendment to existing ones, or modifications to the product, may imply re-verification and re-certification.

Date: 03.12.2023

Signature :

A. Chen



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-14169-01-02



TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Lillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany



TÜVRheinland®
Precisely Right.