

Informativa Delibera 385/25 CCI

Introduzione

La delibera 385/25 è l'evoluzione della 540/21 sull'osservabilità che coinvolgeva gli impianti di produzione con potenza maggiore a 1 MW, introducendo l'obbligo di modulazione degli inverter di ogni taglia. La delibera è rivolta solamente a fonti di produzione fotovoltaico ed Eolico.

A chi è rivolto

- **Impianti > MW che non si sono adeguati:**

Obbligati a adeguarsi entro il 31/10/2025, penale: blocco degli incentivi.

- **Impianti > MW si sono già adeguati:**

Obbligati a modulare gli inverter entro il 28/02/2026

- **Impianti > 500kW < MW:**

Gli impianti fotovoltaici ed eolici che hanno presentato la richiesta di connessione prima del 05/08/2025 possono ottenere i seguenti incentivi se rispettano le rispettive scadenze:

- 1) 10.000 € se adeguamento adempiuto e comunicato entro 28 febbraio 2026
- 2) 7.500 € se adeguamento adempiuto e comunicato tra il 1 marzo 2026 e il 30 giugno 2026
- 3) 5.000 € se adeguamento adempiuto e comunicato tra il 1 luglio 2026 e il 31 ottobre 2026
- 4) 2.500 € se adeguamento adempiuto e comunicato tra il 1 novembre 2026 e il 28 febbraio 2027

Gli impianti fotovoltaici ed eolici nuovi (dopo il 05/08/2025) non verranno allacciati fin quando non si saranno adeguati alla delibera

- **Impianti > 100kW < 500kW:**

Gli impianti fotovoltaici ed eolici che hanno presentato la richiesta di connessione prima del 31/10/2025 possono ottenere i seguenti incentivi se rispettano le rispettive scadenze:

- 5) 7.500 € se adeguamento adempiuto e comunicato entro 31 marzo 2026
- 6) 5.625 € se adeguamento adempiuto e comunicato tra il 1 aprile 2026 e il 31 luglio 2026
- 7) 3.750 € se adeguamento adempiuto e comunicato tra il 1 agosto 2026 e il 30 novembre 2026
- 8) 1.875 € se adeguamento adempiuto e comunicato tra il 1 dicembre 2026 e il 31 marzo 2027

Gli impianti fotovoltaici ed eolici nuovi (dopo il 05/08/2025) non verranno allacciati fin quando non si saranno adeguati alla delibera.

Come riconoscere gli impianti esistenti (che possono richiedere il contributo)

Gli impianti sono considerati esistenti:

1. se con potenza $500 \text{ kW} \leq P < 1 \text{ MW}$, hanno presentato la richiesta di connessione entro il 5 agosto 2025 e entreranno in esercizio entro il 28 febbraio 2027
2. se con potenza $100 \text{ kW} \leq P < 500 \text{ kW}$ presenteranno la richiesta di connessione entro il 31 ottobre 2025 e entreranno in esercizio entro il 31 marzo 2027

Perché partecipare

In caso di mancato adeguamento entro le tempistiche sopra riportare sono previste le seguenti sanzioni:

- sospensione di tutti gli incentivi erogati dal GSE;
- applicazione di corrispettivo al trader che gestisce l'impianto pari all'energia venduta per il prezzo dell'energia.