

05 Novembre 2025

Ufficio tecnico

Interlocutore: Francesco Zaramella

Email: zaaf@viessmann.com

Oggetto: Rispondenza delibera 540/21 e 385/25 obbligo CCI

Con la presente dichiariamo che i seguenti inverter:

Viessmann PV Inverter C-3 nelle taglie da 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 100 kW

Viessmann PV Inverter M-3 nelle taglie da 100 / 110 / 125 kW

Viessmann Hybrid Inverter G-3 nelle taglie da 15 / 20 / 25 / 29,9 / 40 / 50 kW

effettuano una lettura dei valori di tensione (Vac), corrente (Iac) e potenza (Pac) con un margine di errore inferiore al 2,2%.

Francesco Zaramella



Nuove Energie Srl
Sede legale
Via Brennero 56
37026 Balconi di Pescantina VR
P.IVA 04257340234