

N. MODULI		1	2	3	4	
DENOMINAZIONE UTENZA		1 Linea rete AC	Dispositivo Generale Fotovoltaico (DGTV)	Scaricatore di sovrattensione AC SPD	Dispositivo di Generatore (DDG)	
POTENZA NOMINALE	kW	5	6	.	6	
TENSIONE NOMINALE	V	230	230	230	230	
CORRENTE DI BASE / PORTATA LINEA	A/A	7	.	.	.	
INTERRUTTORE o SEZIONATORE	MARCA / TIPO / CURVA	8 MARCA / TIPO / CURVA	CHI/NB1L2	CHI/JSP220R1PN275	CHI/NB1-63	
	POLI	n. 9	1P+N	1P+N+T	2P	
	PORTATA NOMINALE/RELE'	A 10	C32	.	C32	
	POTERE DI Interruzione	kA 11	6	.	6	
	TARATURA MAGNETICA	A 12	.	.	.	
	TARATURA TERMICA	A 13	.	.	.	
FUSIBILI	TIPO / In	/A 15	0,3 Tipo A	.	.	
CONTATTORE	TIPO / PORTATA	/kW 16	.	.	.	
RELE' TERMICO	TIPO / REGOLAZIONE	/A 17	.	.	.	
RELE' DIFFERENZ.	MARCA / TIPO	18	.	.	.	
	Idn / t	A/s 19	.	.	.	
TRASFORMATORE DI TENSIONE	VA/V	20	.	.	.	
LINEA	TIPO CAVO E FORMAZIONE	21 FS17	FS17	FS17	FS17	
	SEZIONE DI FASE	mm <sup>2</sup> 22	6	6	.	6
	SEZ. COND. DI NEUTRO	mm <sup>2</sup> 23	6	6	.	6
	SEZ. COND. DI PROT.	mm <sup>2</sup> 24	.	.	6	
	LUNGHEZZA LINEA	m 25	.	.	.	
	TIPO DI POSA	26	.	.	.	

Committente:  
**CHINT Italia Investment srl**  
 Noale (Ve) per Viessmann Italia.  
 Produced in Italy

Oggetto: **Quadro Lato AC In 32A Monofase**

Descrizione: **CHTACM32300-V1**

Codice: **7635969**



Progettista: RS / GivG

Scala: Data: 12/2019

File: CHTACM32300-V1 Foglio 1 Segue 2

Commessa: Totale Fogli 2

Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta

A

A

B


B

C

C

D

D



Committente:

**CHINT Italia Investment srl**

Noale (Ve) per Viessmann Italia

Produced in Italy

Oggetto: **Quadro Lato AC In 32A Monofase**Descrizione: **CHTACM32300-V1**Codice: **7635969**

Progettista: RS / GivG

Scala: Data: 12/2019

File: CHTACM32300-V1 Foglio 1 Segue -

Commessa: Totale Fogli 2

**CHINT**

Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta