


1 2 3 4 5 6



A

A

B

B

N. MODULI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

DENOMINAZIONE UTENZA	1	Linea rete	Dispositivo Generale	Protezione SPD (FUSIBILI)	Scaricatore sovrattensione AC	Arrivo da Gruppo di Misura	Dispositivo Di Interfaccia (DDI)	Dispositivo di Generatore (DDG)	Protezione Voltmetriche SPI (FUSIBILI)	Sistema di Protezione Interfaccia CEI 0-21	Protezione SPI (FUSIBILI)
	2	AC	Generale	SPD (FUSIBILI)	sovrattensione	di Misura	(DDI)				
	3	.	Fotovoltaico	.	AC	.	.				
	4	.	(DGIV)	.	SPD	.	.				

POTENZA NOMINALE	kW	5	.	.	.	.	.	.	.	.
TENSIONE NOMINALE	V	6	400	400	400	400	400	400	400	230
CORRENTE DI BASE / PORTATA LINEA	A/A	7	.	.	.	.	.	.	.	.

C

C

INTERRUTTORE O SEZIONATORE	MARCA / TIPO / CURVA	8	.	CHI/NB1+NB1L-40	CHI/WS-18	CHI/JSP220R3PN420	.	CHI/NB1-63H	CHI/WS-18	ELM / BFI-21	CHI/WS-18
----------------------------	----------------------	---	---	-----------------	-----------	-------------------	---	-------------	-----------	--------------	-----------

	POLI	9	.	3P+N	3P+N	3P+N+T	.	3P+N	3P+N	.	1P+N
--	------	---	---	------	------	--------	---	------	------	---	------

	PORTATA NOMINALE/RELE'	10	.	C40	.	.	.	C40	.	.	.
--	------------------------	----	---	-----	---	---	---	-----	---	---	---

	POTERE DI Interruzione	11	.	10	50	.	.	10	50	.	50
--	------------------------	----	---	----	----	---	---	----	----	---	----

	TARATURA MAGNETICA	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
--	--------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	TARATURA TERMICA	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
--	------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	ldn	14	.	0,3 Tipo A	.	.	.	.	.	.	.
--	-----	----	---	------------	---	---	---	---	---	---	---

FUSIBILI	TIPO / In	/A	15	.	.	WS-18/32A	.	WS-18/2A	.	WS-18/1A	.
----------	-----------	----	----	---	---	-----------	---	----------	---	----------	---

CONTATTORE	TIPO / PORTATA	/kW	16	.	.	.	.	CHI/NCH8-40 / 40A	.	.	.
------------	----------------	-----	----	---	---	---	---	-------------------	---	---	---

RELE' TERMICO	TIPO / REGOLAZIONE	/A	17	.	.	.	.	.	.	.	.
---------------	--------------------	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

RELE' DIFFERENZ.	MARCA / TIPO		18	.	.	.	.	.	.	.	.
------------------	--------------	--	----	---	---	---	---	---	---	---	---

	Idn / t	A/s	19	.	.	.	.	.	.	.	.
--	---------	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

TRASFORMATORE DI TENSIONE		VA/V	20	.	.	.	.	.	.	.	.
---------------------------	--	------	----	---	---	---	---	---	---	---	---

LINEA	TIPO CAVO E FORMAZIONE		21	FS17	FS17	FS17	FS17	FS17	FS17	.	FS17
-------	------------------------	--	----	------	------	------	------	------	------	---	------

	SEZIONE DI FASE	mm <sup>2</sup>	22	10	10	10	.	10	10	1.5	.
--	-----------------	-----------------	----	----	----	----	---	----	----	-----	---

	SEZ. COND. DI NEUTRO	mm <sup>2</sup>	23	10	10	10	.	10	10	1.5	.
--	----------------------	-----------------	----	----	----	----	---	----	----	-----	---

	SEZ. COND. DI PROT.	mm <sup>2</sup>	24	.	.	.	10	.	.	.	.
--	---------------------	-----------------	----	---	---	---	----	---	---	---	---

	LUNGHEZZA LINEA	m	25	.	.	.	.	.	.	.	.
--	-----------------	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

	TIPO DI POSA		26	.	.	.	.	.	.	.	.
--	--------------	--	----	---	---	---	---	---	---	---	---

Committente:

CHINT Italia Investment srl

Noale (Ve) per Viessmann Italia.

Produced in Italy

Oggetto: Quadro Lato AC In 40A Trifase con SPI

Descrizione: CHTACT40300I-V1

Codice: 7635982

Progettista: RS / GivG

Scala: Data: 12/2019

File: CHTACT40300I-V1 Foglio 1 Segue 2

Commessa: Totale Fogli 3

**CHINT**

Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta

1

2

3

4

5

6

D

A

B

C



D

A

B

C

D




Committente:  
**CHINT Italia Investment srl**  
Noale (Ve) per Viessmann Italia.  
Produced in Italy

Oggetto: **Quadro Lato AC In 40A Trifase con SPI**  
Descrizione: **CHTACT40300I-V1**  
Codice: **7635982**

**CHINT**

Progettista: RS / GivG  
Scala: Data: 12/2019  
File: CHTACT40300I-V1 Foglio 2 Segue 3  
Commissa: Totale Fogli 3

Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta



Committente:  
**CHINT Italia Investment srl**  
 Noale (Ve) per Viessmann Italia.  
 Produced in Italy

Oggetto: **Quadro Lato AC In 40A Trifase con SPI**  
 Descrizione: **CHTACT40300I-V1**

Codice: **7635982**



Progettista: RS / GivG

Scala: Data: 12/2019

File: CHTACT40300I-V1 Foglio 3 Segue /

Commessa: Totale Fogli 3

Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta