

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ QUADRO ELETTRICO

Serie: -	Quadro parallelo per impianto connesso in MT da
Schema Elettrico n°: CHTACTM400A02IU	400A/200kW con 2 inverter– CHTACTM400A02IU

Dati Generali Quadro	
Tensione nominale	400V
Frequenza	50Hz
Corrente nominale	400A
Caratteristica Icc	36kA

Il quadro elettrico descritto, ove applicabile, è conforme alle direttive sotto riportate:

Direttive	
Bassa tensione	2014/35/UE
Direttiva EMC 2014/CE	2014/30/UE

Norma Armonizzata	
Apparecchiature assieme di protezione e manovra per bassa tensione	CEI/EN 61439/1-2

In conformità a quanto indicato il fabbricante evidenzia che tale dichiarazione è relativa esclusivamente al quadro elettrico sopra descritto, nello stato e con le destinazioni d'uso per le quali è stato immesso sul mercato, escludendosi i componenti eventualmente aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale senza l'autorizzazione del fabbricante.

Nota: Tutte le tarature e/o programmazione dei componenti installati all'interno del quadro dovranno essere settate dall'installatore prima della messa in servizio del quadro elettrico.

Luogo e data,	Chint Italia Investment S.r.l.
Venezia, 01/01/2024	