


Schema di principio impianto fotovoltaico trifase da 13,0-14,5-16,0-18,0-20,0 kW, doppio inverter trifase senza accumulo.

- ① Modulo fotovoltaico Vitovolt
- ② Quadri di campo DC 2 stringhe 1000V
- ③ Viessmann Hybrid Inverter 6.5-8.0-10.0 A-3
- ④ Quadro AC trifase doppio inverter con SPI
- ⑤ Contatore energia prodotta (M2)
- ⑥ Quadro generale utenza
- ⑦ Contatore energia scambiata (M1)
- ⑧ Utenza elettrica
- ⑨ Meter sistema d'accumulo



Legenda:

- Connessione DC Positivo
- Connessione DC Negativo
- Connessione AC Trifase
- Connessione AC Neutro
- Connessione BUS
- - - - Connessione PE/Terra


* Lo schema rappresenta un'indicazione del principio di funzionamento e non può in nessun modo sostituire un progetto eseguito da un tecnico abilitato, responsabile solo e unico del calcolo, del dimensionamento e della rispondenza alle normative vigenti.
 ** Nello schema non vengono rappresentati tutti i componenti e le sicurezze necessarie per il funzionamento dell'impianto.
 *** Viessmann S.r.l. declina ogni responsabilità sull'applicazione pratica del suddetto.

VISSMANN

Nome: Sistema doppio inverter ibrido trifase		Dis. n.: 6.1_IT0002530	Rev.:
Progetto: Viessman Hybrid Inverter 6.5-8.0-10.0 A-3	creato	Data: 26/10/2021	Nome: ZmbA
	modificato	Data: 26/10/2021	Nome: ZmbA

Schema elettrico di esempio impianto fotovoltaico trifase da 13,0-14,5-16,0-18,0-20,0 kW, doppio inverter trifase senza accumulo.

- | | | |
|--|-------------------------------|---|
| ① Modulo fotovoltaico Vitovolt | ⑦ Scaricatore CA | ⑬ Protezione utenza elettrica |
| ② Protezione stringa DC | ⑧ Contatore distributore (M2) | ⑭ Dispositivo generale impianto FV |
| ③ Scaricatore DC | ⑨ Collettore di terra | ⑮ Fusibili di protezione |
| ④ Viessmann Hybrid Inverter 6.0-8.0-10.0 A-3 | ⑩ Contatore distributore (M1) | ⑯ Dispositivo di interfaccia (contattore AC3) |
| ⑤ Dispositivo protezione inverter | ⑪ Meter sistema d'accumulo | ⑰ Sistema Protezione Interfaccia SPI CEI 0-21 |
| ⑥ Sezionatore Generale quadro AC | ⑫ N°3 TA su Fasi | ⑱ UPS a servizio di SPI |



6.1_IT0002530_2530

Legenda:

- Connessioni AC
- Connessioni DC
- Connessioni PE
- - - Comunicazione

* Lo schema rappresenta un'indicazione del principio di funzionamento e non può in nessun modo sostituire un progetto eseguito da un tecnico abilitato, responsabile solo e unico del calcolo, del dimensionamento e della rispondenza alle normative vigenti.
 ** Nello schema non vengono rappresentati tutti i componenti e le sicurezze necessarie per il funzionamento dell'impianto.
 *** Viessmann S.r.l. declina ogni responsabilità sull'applicazione pratica del suddetto.

VISSMANN

Nome: Sistema doppio inverter ibrido trifase

Dis. n.: Rev.:

6.1_IT0002530

Progetto: Viessman Hybrid Inverter 6.5-8.0-10.0 A-3

	Data	Nome
creato	26/10/2021	ZmbA
modificato	26/10/2021	ZmbA