SolvisControl – Protokoll Heiz- und Betriebszeiten

SOLVIS

Datum: _____ **Anlagenbetreiber:** _____ **Fachfirma:** _____

Zeitprogramme				Zeitfenster der Heizzeiten 1 bis 3 für den Wochentag...																				
				Montag			Dienstag			Mittwoch			Donnerstag			Freitag			Samstag			Sonntag		
				Zeitfenster			Zeitfenster			Zeitfenster			Zeitfenster			Zeitfenster			Zeitfenster			Zeitfenster		
				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Heizung	Raum-Soll-temperatur		von	20	20	20	Die Raum-Solltemperatur gilt für alle Wochentage																	
			bis																					
	Heiz-kreis 1	ab Werk	von	06:30	00:00	00:00	06:30	00:00	00:00	06:30	00:00	00:00	06:30	00:00	00:00	06:30	00:00	00:00	07:30	00:00	00:00	07:30	00:00	00:00
			bis	22:30	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	23:45	00:00	00:00	23:45	00:00	00:00
			von																					
			bis																					
	Heiz-kreis 2	ab Werk	von	06:30	00:00	00:00	06:30	00:00	00:00	06:30	00:00	00:00	06:30	00:00	00:00	06:30	00:00	00:00	07:30	00:00	00:00	07:30	00:00	00:00
			bis	22:30	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	23:45	00:00	00:00	23:45	00:00	00:00
			von																					
			bis																					
	Heiz-kreis 3	ab Werk	von	06:30	00:00	00:00	06:30	00:00	00:00	06:30	00:00	00:00	06:30	00:00	00:00	06:30	00:00	00:00	07:30	00:00	00:00	07:30	00:00	00:00
			bis	22:30	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	23:45	00:00	00:00	23:45	00:00	00:00
			von																					
			bis																					
Warmwasser	Nach heiz-zeit	ab Werk	von	05:30	00:00	00:00	05:30	00:00	00:00	05:30	00:00	00:00	05:30	00:00	00:00	05:30	00:00	00:00	05:30	00:00	00:00	05:30	00:00	00:00
			bis	22:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00
			von																					
			bis																					
Zirkulation	Betri-ebs-zeit	ab Werk	von	06:00	12:00	17:00	06:00	12:00	17:00	06:00	12:00	17:00	06:00	12:00	17:00	06:00	12:00	17:00	06:00	12:00	17:00	06:00	12:00	17:00
			bis	08:00	13:00	20:00	08:00	13:00	20:00	08:00	13:00	20:00	08:00	13:00	20:00	08:00	13:00	20:00	08:00	13:00	20:00	08:00	13:00	20:00
			von																					
			bis																					
Durchladung*	Betri-ebs-zeit	ab Werk	von	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
			bis	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
			von																					
			bis																					

* SolvisMax Wärmepumpe: Den Speicher mit Nachtstrom aufladen, wenn mit geringen solaren Erträgen zu rechnen ist (im Winter), ➔ **Kap. „Speicherdurchladung“, L 38**.

Art.Nr.: 14304 | **L 33**

Technische Änderungen vorbehalten
03.09 / 14304-1c

SOLVIS GmbH & Co KG · Grotrian-Steinweg-Straße 12 · D-38112 Braunschweig · Tel.: +49 531 289040 · Fax: +49 531 28904-100 · www.solvis.de