

Žádost:

Postupem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

- na základě jakého rozhodnutí byly dne 1. 7. 2026 zahájeny vrtné práce na přípravě záporového pažení stavební jámy na pozemcích parc. č. 5874 a 5875 v kú. Plzeň, coby přípravy staveniště záměru „novostavba bytového domu Resslerova 14“?
- je příprava pažení součástí stavby uvedeného záměru, který má být vsazený do železobetonové konstrukce bílé vany?
- v jaké úrovni mají být založeny základové pasy?
- kdy nabylo právní moci rozhodnutí čj: UMO3/15494/26?

Požadované informace zašlete na moji e-mailovou adresu.

Odpověď:

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 14 odst.5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje následující požadované informace:

- Na uvedenou stavbu bylo dne 9.4.2026, spis. zn. SZ UMO3/34140/24, č.j. UMO3/15494/26 vydáno společné povolení. Na základě odvolání účastníků řízení dne 21.5.2026 pod č.j. UMO3/26023/26 včetně kompletního spisu odesláno odvolacímu orgánu – Odboru stavebně správnímu Magistrátu města Plzně. Zdejší stavební úřad dosud nemá informaci o tom, zda bylo rozhodnutí odvolacím orgánem potvrzeno, nebo zrušeno a vráceno k novému projednání.
- Dle projektové dokumentace doložené ke společnému řízení je pažení výkopu součástí stavebního záměru.
- Základové pasy mají být založeny v hloubce 4,1 m – 4,65 m pod úrovní podlahy 1. NP.
- Rozhodnutí o povolení stavebního záměru „novostavba bytového domu Resslerova ul. na pozemku parc. č. 5874 (zahradka), parc. č. 5875 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Plzeň ze dne 9.4.2026, spis. zn. SZ UMO3/34140/24, č.j. UMO3/15494/26 bylo na základě odvolání účastníků řízení dne 21.5.2026 pod č.j. UMO3/26023/26 včetně kompletního spisu odesláno odvolacímu orgánu – Odboru stavebně správnímu Magistrátu města Plzně. Zdejší stavební úřad dosud nemá informaci o tom, zda bylo rozhodnutí odvolacím orgánem potvrzeno, nebo zrušeno a vráceno k novému projednání.